

Додаток 6
до Вимог щодо утримання
та експлуатації захисних
споруд цивільного захисту
(пункт 4 глави 2 розділу VI)

АКТ
огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його
використання для укриття населення як найпростішого укриття

9 листопада 2023 року

Умань
(назва населення пункту)

Головний фахівець відділу цивільного захисту Уманського РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області майор служби цивільного захисту Гуня А.І.

ДОП СДОП ВП Уманського РУП Черкаської області старший лейтенант поліції
Борисов А.І.

Головний спеціаліст відділу цивільного захисту та оборонно-мобілізаційної роботи
Уманської міської ради Герасименко К.В.

у присутності – начальник дільниці №1 адміністративно-господарської частини Оксани КОВАЛЬ
(посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту
(уповноваженої ним особи))*

проведено огляд об'єкта розташованого за адресою: вул. Садова, 2 м. Умань, Черкаської області
державної форми власності,

що належить Уманському державному педагогічному університету імені Павла Тичини
(найменування власника:

Міністерство освіти і науки України

державного підприємства, установи, організації, до сфери управління яких належить балансоутримувач захисної споруди)

балансоутримувач захисної споруди Уманський державний педагогічний університет імені Павла
Тичини

(найменування підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта **підвальне приміщення навчального корпусу №1 вбудоване в
будинок в підвальному приміщенні**

(основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих
виробках тощо)

загальна площа кв.м, загальний об'єм куб.м **загальна площа 1300 (відповідно книги обліку споруд
подвійного призначення та найпростіших укриттів цивільного захисту Уманської міської
територіальної громади) кв.м, загальний об'єм - куб.м**

2. Загальний стан об'єкта:

технічний **справний, працездатний**

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний **задовільний**

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень **чисті, сухі**

(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів – **приміщення має 2 входи/аварійний вихід -1. Не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення**
(кількість, входи не захищено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: **природня в прямках, електромеханічна витяжка**
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання – **приміщення забезпечено централізованим водопостачанням, додатково забезпечено бутильованою водою**
(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи – **не передбачено проектом**
(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли – **мобільні виносні баки в кількості 7 шт.**
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) – **відсутні**
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення – **передбачено проектом**
(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення – **система електропостачання та система освітлення справна**
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення **приміщення забезпечено радіоприймачем, мобільним телефоном, проведено мережу Інтернет**
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації **не передбачено проектом, відсутні, є система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу**
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння – **приміщення укомплектовано вогнегасниками, первинними засобами пожежогасіння**
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)






ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

	Головний фахівець відділу цивільного захисту Уманського РУ ГУ ДСНС
--	--

	<p>України у Черкаській області майор служби цивільного захисту, Артем ГУНЯ</p>
	<p>ДОП СДОП ВП Уманського РУП Черкаської області старший лейтенант поліції Артем БОРИСОВ</p>
	<p>Головний спеціаліст відділу цивільного захисту та оборонно- мобілізаційної роботи Уманської міської ради Костянтин ГЕРАСИМЕНКО</p>
	<p>Начальник дільниці №1 адміністративно- господарської частини Оксани КОВАЛЬ</p>
<p>З актом ознайомлений:</p>	
<p>Власник найпростішого укриття (уповноважена ним особа)</p> 	<p>Т.в.о ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Андрій ГЕДЗЕК</p>